

東部大阪都市計画ごみ焼却場四條畷市交野市ごみ処理施設整備事業に係る事後調査報告書平成30年2月分の正誤表

下記のとおり、追記するとともに誤記について訂正いたします。

(誤)

表4 測定結果(熱回収施設煙道)

|     | 項目                                       |                                  | 計画値                                                                              | 1回目                | 2回目 | ・・・ | 6回目 |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|
|     |                                          |                                  |                                                                                  | 平成30年<br>2月17日     | 年月日 |     | 年月日 |
| 1号炉 | 排ガス量                                     | 湿りガス量                            | 30,100 m <sup>3</sup> <sub>N</sub> /h                                            |                    |     |     |     |
|     |                                          | 乾きガス量<br>(O <sub>2</sub> 12%換算値) | 26,100 m <sup>3</sup> <sub>N</sub> /h<br>(20,000 m <sup>3</sup> <sub>N</sub> /h) |                    |     |     |     |
|     | 排ガス<br>濃度<br>(O <sub>2</sub> 12%換算<br>値) | 硫黄酸化物                            | 20ppm                                                                            |                    |     |     |     |
|     |                                          | 窒素酸化物                            | 30ppm                                                                            |                    |     |     |     |
|     |                                          | ばいじん                             | 10mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>                                                 |                    |     |     |     |
|     |                                          | 塩化水素                             | 20ppm                                                                            |                    |     |     |     |
|     |                                          | 水銀                               | 0.05mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>                                               |                    |     |     |     |
|     |                                          | ダイオキシン類                          | 0.1ng-TEQ/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>                                            |                    |     |     |     |
| 2号炉 | 排ガス量                                     | 湿りガス量                            | 30,100 m <sup>3</sup> <sub>N</sub> /h                                            | 18,100             |     |     |     |
|     |                                          | 乾きガス量<br>(O <sub>2</sub> 12%換算値) | 26,100 m <sup>3</sup> <sub>N</sub> /h<br>(20,000 m <sup>3</sup> <sub>N</sub> /h) | 15,100<br>(12,468) |     |     |     |
|     | 排ガス<br>濃度<br>(O <sub>2</sub> 12%換算<br>値) | 硫黄酸化物                            | 20ppm                                                                            | 2                  |     |     |     |
|     |                                          | 窒素酸化物                            | 30ppm                                                                            | 17                 |     |     |     |
|     |                                          | ばいじん                             | 10mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>                                                 | <1                 |     |     |     |
|     |                                          | 塩化水素                             | 20ppm                                                                            | 4                  |     |     |     |
|     |                                          | 水銀                               | 0.05mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>                                               | <0.003             |     |     |     |
|     |                                          | ダイオキシン類                          | 0.1ng-TEQ/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>                                            | 0.00027            |     |     |     |

※1号炉は未稼働の為未測定。

(正)

表 4 測定結果（熱回収施設煙道）

|             | 項目                                       |                                  | 計画値                                                                              | 1 回目                | 2 回目 | ・・・ | 6 回目 |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|------|
|             |                                          |                                  |                                                                                  | 平成 30 年<br>2 月 17 日 | 年月日  |     | 年月日  |
| 1<br>号<br>炉 | 排ガス量                                     | 湿りガス量                            | 30,100 m <sup>3</sup> <sub>N</sub> /h                                            |                     |      |     |      |
|             |                                          | 乾きガス量<br>(O <sub>2</sub> 12%換算値) | 26,100 m <sup>3</sup> <sub>N</sub> /h<br>(20,000 m <sup>3</sup> <sub>N</sub> /h) |                     |      |     |      |
|             | 排ガス<br>濃度<br>(O <sub>2</sub> 12%換算<br>値) | 硫黄酸化物                            | 20ppm                                                                            |                     |      |     |      |
|             |                                          | 窒素酸化物                            | 30ppm                                                                            |                     |      |     |      |
|             |                                          | ばいじん                             | 10mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>                                                 |                     |      |     |      |
|             |                                          | 塩化水素                             | 20ppm                                                                            |                     |      |     |      |
|             |                                          | 水銀                               | 0.05mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>                                               |                     |      |     |      |
|             |                                          | ダイオキシン類                          | 0.1ng-TEQ/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>                                            |                     |      |     |      |
| 2<br>号<br>炉 | 排ガス量                                     | 湿りガス量                            | 30,100 m <sup>3</sup> <sub>N</sub> /h                                            | 18,100              |      |     |      |
|             |                                          | 乾きガス量<br>(O <sub>2</sub> 12%換算値) | 26,100 m <sup>3</sup> <sub>N</sub> /h<br>(20,000 m <sup>3</sup> <sub>N</sub> /h) | 15,100<br>(16,107)  |      |     |      |
|             | 排ガス<br>濃度<br>(O <sub>2</sub> 12%換算<br>値) | 硫黄酸化物                            | 20ppm                                                                            | 2                   |      |     |      |
|             |                                          | 窒素酸化物                            | 30ppm                                                                            | 17                  |      |     |      |
|             |                                          | ばいじん                             | 10mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>                                                 | <1                  |      |     |      |
|             |                                          | 塩化水素                             | 20ppm                                                                            | 4                   |      |     |      |
|             |                                          | 水銀                               | 0.05mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>                                               | <0.003              |      |     |      |
|             |                                          | ダイオキシン類                          | 0.1ng-TEQ/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>                                            | 0.00027             |      |     |      |

※1 号炉は未稼働の為未測定。

※<は定量下限値未満であることを示す。